冷媒漏えい点検・整備記録簿

2019 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日

管理番号	PAC-3	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	株式会社ヒト・コミュニケーションズ			設備製造者	東芝キャリア			
	住 所	東京都豊島区東池袋１－９－６	TEL	03-5952-1113	設置年月日	西暦 年 月 日			
機器の所在	施設名称	観光交流センター	課名		使用機器	分類	業務用エアコン	型式	807B0150
	住 所	津島市本町1丁目52番地	TEL	0567-25-2701		製番	ROA-AP1125HS	用途	空調用
運転管理責任者			TEL			圧縮機の電動機定格出力(kW)	1.7		
点検等業者名住所	㈱三和テクノ	津島市宮川町1丁目72番地	TEL	0567-24-5200	冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			TEL					0.00	0.000
			TEL		使用冷媒	R410A	初期総充塡量(kg)		3.10

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	3.10												
	設置時追加充塡量													
2019/4/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/5/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/6/21	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/7/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/8/23	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/9/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/10/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/11/15	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/12/13	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/1/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/2/14	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/3/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/4/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/5/15	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/6/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/7/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/8/21	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/9/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/10/23	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/11/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/12/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/1/22	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/2/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/3/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/6/17	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/9/16	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/12/21	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2022/3/15	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2022/6/8	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2022/9/13	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2022/12/15	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/3/8	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/6/7	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/9/12	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/12/14	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2024/3/6	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
計			0.00											

簡易点検チェックシート

管理番号	PAC-3

＜ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン＞

担当者名	

	点 検 項 目	推奨点検頻度	年	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24
			月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
			日	19	17	21	19	23	20	18	15	13	17	14	20	17	15	19	17	21	18	23	20	18	22	19	19	17	16	21	15	8	13	15	8	7	12	14	6
1	機器の異常振動・異常運転音状況 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	室外機及び周辺の油のにじみ （安全で容易に目視が出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆び、傷など （安全で容易に目視が出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	室内機内の熱交器の霜付き有無 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	（店舗用パッケージエアコン） 熱交換器の霜付き、油のにじみ等 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上																																					
6	気 付 き 事 項																																						

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2019 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日

管理番号	PAC-1

補足事項

機器の管理者	氏名・名称	株式会社ヒト・コミュニケーションズ		設備製造者	東芝キャリア
	住 所	東京都豊島区東池袋１－９－６	TEL 03-5952-1113	設置年月日	西暦 年 月 日
機器の所在	施設名称	観光交流センター	課名	使用機器	分類：業務用エアコン　型式：80670110
	住 所	津島市本町1丁目52番地	TEL 0567-25-2701		製番：MMY-MAP3534　用途：空調用
運転管理責任者			TEL		圧縮機の電動機定格出力(kW)：4.2×2
点検等業者名住所	㈱三和テクノ	津島市宮川町1丁目72番地	TEL 0567-24-5200	冷媒量(kg)	合計充てん量 / 合計回収量 / 合計排出量 / CO2ﾄﾝ
			TEL		0.00 / 0.000
			TEL	使用冷媒	R410A　初期総充塡量(kg) 23.60

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	23.60												
	設置時追加充塡量													
2019/4/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/5/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/6/21	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/7/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/8/23	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/9/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/10/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/11/15	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2019/12/13	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/1/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/2/14	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/3/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/4/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/5/15	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/6/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/7/17	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/8/21	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/9/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/10/23	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/11/20	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2020/12/18	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/1/22	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/2/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/3/19	定期点検				間接法	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/6/17	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/9/16	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2021/12/21	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2022/3/15	簡易点検				目視点検	なし					山田弘満	2-15-1-0234041		
2022/6/8	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2022/9/13	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2022/12/15	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/3/8	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/6/7	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/9/12	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2023/12/14	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
2024/3/6	簡易点検				目視点検	なし					中村光宏			
計			0.00											

簡易点検チェックシート

管理番号	PAC-1

＜ビル用マルチエアコン・店舗用パッケージエアコン＞

担当者名	

	点 検 項 目	推奨点検頻度	年	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24				
			月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3				
			日	19	17	21	19	23	20	18	15	13	17	14	20	17	15	19	17	21	18	23	20	18	22	19	19	17	16	21	15	8	13	15	8	7	12	14	6				
1	機器の異常振動・異常運転音状況 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
2	室外機及び周辺の油のにじみ （安全で容易に目視が出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
3	室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、錆び、傷など （安全で容易に目視が出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4	室内機内の熱交器の霜付き有無 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
5	（店舗用パッケージエアコン） 熱交換器の霜付き、油のにじみ等 （安全で容易に点検出来る場合）	1回／日以上																																									
6	気 付 き 事 項																																										