

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
		年 月 日
津島市消防署長 殿		
届出者		
住所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>		
防火対象物	所在地	津島市本町1丁目52番地1
	名称	津島市観光交流センター
	用途	15項
	規模	地上2階 延べ面積 m²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	津島市観光交流センター		防 火 管 理 者	中村 光宏	
所 在 地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責 任 者	合同会社雄紳商事 畑 雄一郎	
点検種別	機器点検・総合点検	点検年月日	2021年3月11日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
非常警報器具及び設備	○ 不良			中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	○ 不良			中村 光宏	
消火器具	○ 不良			中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	名古屋市千種区新西1丁目5番8号			氏 名	畑 雄一郎
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-775-2069
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	2011年 10月 31 日	第00170	愛知県	2018年 10月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		2018年 7月 17 日	第143001358	2024年 3月 31 日	
第 2 種		2018年 7月 25 日	第243001250	2024年 3月 31 日	

誘導灯及び誘導標識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲 種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票						
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照	
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2021年3月11日		
点検者	氏名 畑 雄一郎		点検者 所属会社	社名 合同会社雄絆商事		TEL 052-775-2069
				住所 名古屋市千種区新西1丁目5番8号		
点検 設備名	操作部・ 複合装置	製造者名 能美防災(株)		増幅器	製造者名	
		型式等 EYA015-LMB			型式等	
点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
非常電源 (内蔵型)	外形	形	ニッカド蓄電池	○		
	表示	示	6V 0.25A/5HR	○		
	端子電圧	圧	備考参照	○		
	切替装置	置	自動切替	○		
	充電装置	置	備考参照	○		
	結線接続	続	コネクター接続	○		
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		○		
	操作部	外形	形		○	
		表示	示		○	
		機能	能		○	
	複合装置	外形	形		○	
		表示	示		○	
		電圧計	計		○	
	サイレン	スイッチ類	類		○	
		ヒューズ類	類	1A	○	
		継電器	器		○	
	ベル・サイレン	表示灯	灯	LED	○	
		結線接続	続	端子接続	○	
		接地	地	D種接地	○	
	サイレン	予備品等	等	ヒューズなど	○	
		外形	形		○	
取付状態		態		○		
サイレン	音圧等	等		○		
	鳴動方式	式	一斉区分相互再鳴動	○		
表示灯	灯		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		押 し ボ タ ン 等	/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動	/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		表 示	/		
		電 圧 計	V /		
		ス イ ッ チ 類	/		
		保 護 板	/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A /		
		継 電 器	/		
		計 器 類	/		
		表 示 灯	/		
		結 線 接 続	/		
		接 地	/		
		回 路 選 択	/		
		2 以 上 の 操 作 部 等	/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動	/		
		非 常 用 放 送 切 替	/		
		※地震動予報等に係る放送切替	/		
		回 路 短 絡	/		
		音 声 警 報 音	/		
	火 災 音 信 号	/			
	マ イ ク ロ ホ ン	/			
	予 備 品 等	/			
ス ピー カー	外 形	/			
	取 付 状 態	/			
	音 圧 等	/			
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動 /			
	音 量 調 整 器	/			
表 示 灯	/				
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況	/			
	外 形	/			
	機 能	/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			／					
総 合 作 動			／					
備 考	1階	端子電圧 6.1V	トリクル充電 8.4V					
	2階	6.0V	8.3V					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称	津島市観光交流センター					防 火 者	点検結果総括表参照		
所 在	津島市本町1丁目52番地1					立 会 者	点検結果総括表参照		
点検種別	機 器		点検年月日	2021年3月11日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL 合同会社雄絆商事 052-775-2069					
	畑 雄一郎			住所 名古屋市千種区新西1丁目5番8号					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容			判 定			不 良 内 容
			避難口	通路	客席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○			
		視認障害等	○	/	/	○			
		外 形	○	/	/	○			
		表 示	○	/	/	○			
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○			
		表 示	○	/	/	○			
		機 能	○	/	/	○			
	光 源		○	/	/	○			
	点 検 ス イ ッ チ		○	/	/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類		○	/	/	○			
結 線 接 続		○	/	/	○				
信号 装置 等	外 形		/	/	/	/			
	結 線 接 続		/	/	/	/			
	機 能		/	/	/	/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
表 示		／	／	／	／			
機 能		／	／	／	／			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照				
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照				
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	2021年3月11日								
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL					
	畑 雄一郎			合同会社雄紳商事			052-775-2069					
			住所			名古屋市千種区新西1丁目5番8号						
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消 火 器 の 種 別								判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○				
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○				
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○				
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/		スタンド式		
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○				
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○				
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○				
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○				
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○				
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/				
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/				
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/				
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/				
車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/					
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器具の内部等・機能	本・体内筒容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消薬火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬劑量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
	ろ過網	/	/	/	/	/	/	/			
	放射能力	/	/	/	/	/	/	/			
消火器具の耐圧性能	/	/	/	/	/	/	/				
簡易用消具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			イシダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
津島市消防署長 殿		
届出者		
住 所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏 名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>		
防 火 対 象 物	所 在 地	津島市本町1丁目52番地1
	名 称	津島市観光交流センター
	用 途	15項
	規 模	地上2階 延べ面積 ㎡
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受 付 欄	※経 過 欄	※備 考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	津島市観光交流センター		防 火 管 理 者	中村 光宏	
所 在 地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責 任 者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 総合点検	点検年月日	2021年9月9日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
非常警報器具及び設備	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	
消火器具	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所	名古屋市千種区新西1丁目5番8号			氏 名	畑 雄一郎	
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-775-2069	
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2018年 10月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2024年 3月 31日		
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2024年 3月 31日		

誘導灯及び誘導標
識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲 種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種						
第 1 種						
第 2 種						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票							
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	機器・総合	点検年月日	2021年9月9日				
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	合同会社雄絆商事 TEL 052-775-2069			
			住所	名古屋市千種区新西1丁目5番8号			
点検設備名	操作部・ 複合装置	製造者名	能美防災(株)	増幅器	製造者名		
		型式等	EYA015-LMB		型式等		
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機器点検							
非常電源 (内蔵型)	外形	形	ニッカド蓄電池	○			
	表示	示	6V 0.25A/5HR	○			
	端子電圧	電圧	備考参照	○			
	切替装置	装置	自動切替	○			
	充電装置	装置	トリクル充電	○			
結線	接続	コネクター接続	○				
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		○			
	機	外形		○			
		表示		○			
		機能		○			
	操作部・ 複合装置	外形		○			
		表示		○			
		電圧計		LED	○		
	結線	スイッチ類			○		
		ヒューズ類	1A		○		
		継電器			○		
		表示灯			○		
	接	結線接続	端子接続		○		
		接地	D種接地		○		
		予備品等	ヒューズなど		○		
	ベル・サイレン	外形			○		
取付状態				○			
音圧等				○			
鳴動方式		一斉区分相互再鳴動	○				
表示灯			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		押 し ボ タ ン 等	/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動	/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		表 示	/		
		電 圧 計	V	/	
		ス イ ッ チ 類	/		
		保 護 板	/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/	
		継 電 器	/		
		計 器 類	/		
		表 示 灯	/		
		結 線 接 続	/		
		接 地	/		
		回 路 選 択	/		
		2 以 上 の 操 作 部 等	/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動	/		
非 常 用 放 送 切 替	/				
※地震動予報等に係る放送切替	/				
回 路 短 絡	/				
音 声 警 報 音	/				
火 災 音 信 号	/				
マ イ ク ロ ホ ン	/				
予 備 品 等	/				
ス ピー カー	外 形	/			
	取 付 状 態	/			
	音 圧 等	/			
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動	/		
表	音 量 調 整 器	/			
	表 示 灯	/			
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況	/			
	外 形	/			
	機 能	/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧				○				
総 合 作 動				○				
備	1階	端子電圧 6.3V	トリクル充電 7.2V					
	2階	6.2V	7.5V					
考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備）									
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	総合		点検年月日	2021年9月9日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名		TEL				
			合同会社雄絆商事		052-775-2069				
			住所 名古屋市千種区新西1丁目5番8号						
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
総合点検									
専用回路	金庫室分電盤		○						
開閉器・遮断器	NFB 20A		○						
ヒューズ類			○						
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ		○						
耐熱保護			○						
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	回路計	3451	H29.5	日置					
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票								
名 称	津島市観光交流センター				防 火 管 理 者	点検結果総括表参照		
所 在	津島市本町1丁目52番地1				立 会 者	点検結果総括表参照		
点検種別	機 器		点検年月日	2021年9月9日				
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名 合同会社雄絆商事					TEL 052-775-2069
			住所 名古屋市千種区新西1丁目5番8号					
点 検 項 目	点 検 結 果						措 置 内 容	
	種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容			
	避難口	通路	客席					
機 器 点 検								
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○		
		視認障害等	○	/	/	○		
		外 形	○	/	/	○		
		表 示	○	/	/	○		
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○		
		表 示	○	/	/	○		
		機 能	○	/	/	○		
	光 源	○	/	/	○			
	点 検 ス イ ッ チ	○	/	/	○			
	ヒ ュ ー ズ 類	○	/	/	○			
結 線 接 続	○	/	/	○				
信号装置等	外 形	/	/	/	/			
	結 線 接 続	/	/	/	/			
	機 能	/	/	/	/			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	/	/	/	/			
	視 認 障 害 等	/	/	/	/			
	採 光 又 は 照 明	/	/	/	/			
	※表 示 面 の 輝 度	/	/	/	/			
	※設 置 場 所 の 照 度	/	/	/	/			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	/	/	/	/			
	※※結 線 接 続	/	/	/	/			
	※※※非常電源	外 形	/	/	/	/		
		表 示	/	/	/	/		
機 能		/	/	/	/			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	総合		点検年月日	2021年9月9日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名		TEL				
			合同会社雄絆商事		052-775-2069				
			住所		名古屋市千種区新西1丁目5番8号				
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
総合点検									
専用回路	土蔵キッチン内分電盤		○						
開閉器・遮断器	NFB 20A		○						
ヒューズ類			○						
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ		○						
耐熱保護			○						
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	回路計	3451	H29.5	日置					
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票										
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照		
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照		
点検種別	機 器 点 検	点検年月日	2021年9月9日							
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL		措置内容		
			合同会社雄絆商事			052-775-2069				
		住所 名古屋市千種区新西1丁目5番8号								
点 検 項 目		点 検 結 果						判 定 不 良 内 容 措 置 内 容		
		消 火 器 の 種 別								
		A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検										
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○		
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○		
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○		
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/	スタンド式	
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○		
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○		
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○		
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○		
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○		
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○		
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○		
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○		
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/		
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/		
安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/			
保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/			
車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/			
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/			

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器の内部等	本・体内容筒器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消薬火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/				
ろ過網	/	/	/	/	/	/	/				
放射能力	/	/	/	/	/	/	/				
消火器の耐圧性能	/	/	/	/	/	/	/		10年未満		
簡易用消具	外形	/	/	/	/	/	/				
	水量等	/	/	/	/	/	/				
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			イシダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
津島市消防署長 殿		
届出者		
住所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p>記</p>		
防火対象物	所在地	津島市本町1丁目52番地1
	名称	津島市観光交流センター
	用途	15項
	規模	地上2階 延べ面積 m²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	津島市観光交流センター		防 火 管 理 者	中村 光宏	
所 在 地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責 任 者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	機器点検・総合点検	点検年月日	2022年3月10日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
非常警報器具及び設備	良	不良		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	良	不良		中村 光宏	
消火器具	良	不良		中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	名古屋市中区新栄2丁目27-15			氏 名	畑 雄一郎
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-886-3431
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2023年 11月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2029年 3月 1日	
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2029年 3月 1日	

誘導灯及び誘導標
識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲 種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票							
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	機器・総合	点検年月日	2022年3月10日				
点検者	氏名	点検者所属会社	社名	TEL			
	畑 雄一郎		合同会社雄紳商事	052-886-3431			
点検設備名	操作部・複合装置	製造者名	能美防災(株)	増幅器	製造者名		
		型式等	EYA015-LMB		型式等		
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機器点検							
非常電源(内蔵型)	外形	形	ニッカド蓄電池	○			
	表示	示	6V 0.25A/5HR	○			
	端子電圧	圧	備考参照	○			
	切替装置	置	自動切替	○			
	充電装置	置	備考参照	○			
結線	接	続	コネクター接続	○			
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		○			
	外形	形		○			
		示		○			
		機能		○			
	操作部	外形	形		○		
		表示	示		○		
		電圧計	計		○		
	複合装置	スイッチ類	類		○		
		ヒューズ類	類	1A	○		
		継電器	器		○		
	接線	表示灯	灯	LED	○		
		結線	接	端子接続	○		
		接地	地	D種接地	○		
	予備品等	等	ヒューズなど	○			
	ベル・サイレン	外形	形		○		
取付状態		態		○			
音圧等		等		○			
鳴動方式		式	一斉区分相互再鳴動	○			
表示灯	灯		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/			
		外 形	/			
		押 し ボ タ ン 等	/			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/			
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	外 形	/		
			表 示	/		
			電 圧 計	V /		
			ス イ ッ チ 類	/		
		保 護 板	ヒ ュ ー ズ 類	A /		
			継 電 器	/		
			計 器 類	/		
			表 示 灯	/		
		回 路 選 択	結 線 接 続	/		
			接 地	/		
			回 路 選 択	/		
			2 以 上 の 操 作 部 等	/		
			遠 隔 操 作 器 の 連 動	/		
			非 常 用 放 送 切 替	/		
			※地震動予報等に係る放送切替	/		
			回 路 短 絡	/		
ス ピ ー カ ー	音 声 警 報 音	/				
	火 災 音 信 号	/				
	マ イ ク ロ ホ ン	/				
	予 備 品 等	/				
表 示 灯	外 形	/				
	取 付 状 態	/				
	音 圧 等	/				
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動 /				
警 鐘 ・ 等	音 量 調 整 器	/				
	表 示 灯	/				
	周 囲 の 状 況	/				
機 能	外 形	/				
	機 能	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			/					
総 合 作 動			/					
備 考	1階	端子電圧 6.5V	トリクル充電 8.4V					
	2階	6.4V	8.3V					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票								
名 称	津島市観光交流センター				防 火 管 理 者	点検結果総括表参照		
所 在	津島市本町1丁目52番地1				立 会 者	点検結果総括表参照		
点検種別	機 器		点検年月日	2022年3月10日				
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL 合同会社雄絆商事 052-886-3431				
	畑 雄一郎			住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定		不 良 内 容
			避難口	通 路	客 席			
機 器 点 検								
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○		
		視認障害等	○	/	/	○		
		外 形	○	/	/	○		
		表 示	○	/	/	○		
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○		
		表 示	○	/	/	○		
		機 能	○	/	/	○		
	光	源	○	/	/	○		
	点 検 ス イ ッ チ		○	/	/	○		
	ヒ ュ ー ズ 類		○	/	/	○		
結 線 接 続		○	/	/	○			
信号装置等	外 形		/	/	/	/		
	結 線 接 続		/	/	/	/		
	機 能		/	/	/	/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票(その2)

誘 導 標 識	外 形	/	/	/	/			
	視 認 障 害 等	/	/	/	/			
	採 光 又 は 照 明	/	/	/	/			
	※表 示 面 の 輝 度	/	/	/	/			
	※設 置 場 所 の 照 度	/	/	/	/			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	/	/	/	/			
	※※結 線 接 続	/	/	/	/			
	※※※非常電源	外 形	/	/	/	/		
		表 示	/	/	/	/		
機 能		/	/	/	/			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照			
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照			
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	2022年3月10日							
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL				
	畑 雄一郎			合同会社雄絆商事			052-886-3431				
点 検 項 目			点 検 結 果					判 定	不 良 内 容	措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別								
			A	B	C	D	E				F
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○			
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○			
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○			
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/	スタンド式		
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○			
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○			
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○			
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○			
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○			
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○			
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○			
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/			
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/			
安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/				
保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/				
車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器具の内部等・機能	本・体内筒容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
	ろ過網	/	/	/	/	/	/	/			
	放射能力	/	/	/	/	/	/	/			
	消火器具の耐圧性能	/	/	/	/	/	/	/			
簡易消具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			イシダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。A は粉末消火器具、B は泡消火器具、C は強化液消火器具、D は二酸化炭素消火器具、E はハロゲン化物消火器具、F は水消火器具をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
津島市消防署長 殿		
届出者		
住所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>		
防火対象物	所在地	津島市本町1丁目52番地1
	名称	津島市観光交流センター
	用途	15項
	規模	地上2階 延べ面積 m²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	津島市観光交流センター		防 火 管 理 者	中村 光宏	
所 在 地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責 任 者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 総合点検	点検年月日	2022年9月8日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
非常警報器具及び設備	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	
消火器具	<input checked="" type="radio"/> 良	不良		中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名	
住 所	名古屋市中区新栄2丁目27-15			氏 名	畑 雄一郎	
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-886-3431	
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2023年 11月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種		年 月 日		年 月 日		
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2029年 3月 1日		
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2029年 3月 1日		

誘導灯及び誘導標
識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名	
住 所				氏 名		
社 名				電話番号		
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲 種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特 種						
第 1 種						
第 2 種						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票							
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	機器・総合		点検年月日	2022年9月8日			
点検者	氏名 畑 雄一郎		点検者 所属会社	社名 合同会社雄絆商事		TEL 052-886-3431	
				住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15			
点検設備名	操作部・ 複合装置	製造者名 能美防災(株)		増幅器	製造者名		
		型式等 EYA015-LMB			型式等		
点検項目			点検結果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検							
非常電源 (内蔵型)	外形	ニッカド蓄電池		○			
	表示	6V 0.25A/5HR		○			
	端子電圧	備考参照		○			
	切替装置	自動切替		○			
	充電装置	トリクル充電		○			
結線	接続		コネクター接続	○			
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		○			
	機	外形		○			
		表示		○			
		機能		○			
	操作部	外形		○			
		表示		○			
		電圧計		LED	○		
	複合装置	スイッチ類			○		
		ヒューズ類	1A		○		
		継電器			○		
	接線	表示灯			○		
		結線接続	端子接続		○		
		接地	D種接地		○		
	予備品等		ヒューズなど		○		
ベル・サイレン	外形			○			
	取付状態			○			
	音圧等			○			
	鳴動方式	(一斉)区分相互再鳴動		○			
表示灯				○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/			
		外 形	/			
		押 し ボ タ ン 等	/			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/			
			自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動	/		
	増 幅 器 等		周 囲 の 状 況	/		
			外 形	/		
			表 示	/		
			電 圧 計	V /		
			ス イ ッ チ 類	/		
			保 護 板	/		
			ヒ ユ ー ズ 類	A /		
			継 電 器	/		
			計 器 類	/		
			表 示 灯	/		
			結 線 接 続	/		
			接 地	/		
			回 路 選 択	/		
			2 以 上 の 操 作 部 等	/		
			遠 隔 操 作 器 の 連 動	/		
		非 常 用 放 送 切 替	/			
	※地震動予報等に係る放送切替	/				
	回 路 短 絡	/				
	音 声 警 報 音	/				
	火 災 音 信 号	/				
	マ イ ク ロ ホ ン	/				
	予 備 品 等	/				
ス ピ ー カ ー		外 形	/			
		取 付 状 態	/			
		音 圧 等	/			
		鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動 /			
	音 量 調 整 器	/				
	表 示 灯	/				
警 鐘 ・ 等		周 囲 の 状 況	/			
		外 形	/			
		機 能	/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧				○				
総 合 作 動				○				
備	1階	端子電圧 6.5V	トリクル充電 7.8V					
	2階	6.4V	7.3V					
考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備）									
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	総合		点検年月日	2022年9月8日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	合同会社雄絆商事		TEL	052-886-3431		
			住所	愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15					
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総合点検									
専用回路	金庫室分電盤			○					
開閉器・遮断器	NFB 20A			○					
ヒューズ類				○					
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ			○					
耐熱保護				○					
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	回路計	3451	H29.5	日置					
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票							
名 称	津島市観光交流センター					防 火 者 管 理 者	点検結果総括表参照
所 在	津島市本町1丁目52番地1					立 会 者	点検結果総括表参照
点検種別	機 器		点検年月日	2022年9月8日			
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名 合同会社雄絆商事 TEL 052-886-3431				
			住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15				
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容	
		種別・容量等の内容			判 定		不 良 内 容
		避難口	通 路	客 席			
機 器 点 検							
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○	
		視認障害等	○	/	/	○	
		外 形	○	/	/	○	
		表 示	○	/	/	○	
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○	
		表 示	○	/	/	○	
		機 能	○	/	/	○	
	光	源	○	/	/	○	
	点 検 ス イ ッ チ		○	/	/	○	
	ヒ ュ ー ズ 類		○	/	/	○	
結 線 接 続		○	/	/	○		
信号装置等	外 形		/	/	/	/	
	結 線 接 続		/	/	/	/	
	機 能		/	/	/	/	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票 (その2)

誘 導 標 識	外 形	/	/	/	/			
	視 認 障 害 等	/	/	/	/			
	採 光 又 は 照 明	/	/	/	/			
	※表 示 面 の 輝 度	/	/	/	/			
	※設 置 場 所 の 照 度	/	/	/	/			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	/	/	/	/			
	※※結 線 接 続	/	/	/	/			
	※※※非常電源	外 形	/	/	/	/		
表 示		/	/	/	/			
機 能		/	/	/	/			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	総合		点検年月日	2022年9月8日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	TEL					
			合同会社雄絆商事	052-886-3431					
			住所	愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15					
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総合点検									
専用回路	土蔵キッチン内分電盤		○						
開閉器・遮断器	NFB 20A		○						
ヒューズ類			○						
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ		○						
耐熱保護			○						
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	回路計	3451	H29.5	日置					
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照					
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照					
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	2022年9月8日									
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL		措置内容					
			合同会社雄絆商事			052-886-3431							
			住所			愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15							
点 検 項 目			点 検 結 果						措置内容				
			消火器の種別								判 定	不 良 内 容	
			A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○					
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○					
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○					
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/	スタンド式				
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○					
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○					
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○					
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○					
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○					
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○					
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○					
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/					
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/					
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/					
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/					
車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/						

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器具の内部等・機能	本・体内容筒器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消滅火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
ろ過網	/	/	/	/	/	/	/				
放射能力	/	/	/	/	/	/	/				
消火器具の耐圧性能	/	/	/	/	/	/	/		10年未満		
簡易消具	外形	/	/	/	/	/	/				
	水量等	/	/	/	/	/	/				
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			イシダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
		年 月 日
津島市消防署長 殿		
届出者		
住所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>		
防火対象物	所在地	津島市本町1丁目52番地1
	名称	津島市観光交流センター
	用途	15項
	規模	地上2階 延べ面積 ㎡
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名称	津島市観光交流センター		防火管理者	中村 光宏	
所在地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施責任者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	機器点検・総合点検	点検年月日	2023年3月9日		
設備名	点検結果		措置内容	立会者	
	判定	不良内容			
非常警報器具及び設備	○良	不良		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	○良	不良		中村 光宏	
消火器具	○良	不良		中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	名古屋市中区新栄2丁目27-15			氏 名	畑 雄一郎
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-886-3431
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2023年 11月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2029年 3月 1日	
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2029年 3月 1日	

誘導灯及び誘導標識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲 種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 - 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
 - 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票						
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照	
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2023年3月9日		
点検者	氏名 畑 雄一郎		点検者 所属会社	社名 合同会社雄絆商事		TEL 052-886-3431
				住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15		
点検設備名	操作部・ 複合装置	製造者名	能美防災(株)	増幅器	製造者名	
		型式等	EYA015-LMB		型式等	
点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
非常電源 (内蔵型)	外	形	ニッカド蓄電池	○		
	表	示	6V 0.25A/5HR	○		
	端子	電圧	備考参照	○		
	切替	装置	自動切替	○		
	充電	装置	備考参照	○		
	結線	接続	コネクター接続	○		
非常ベル・ 自動式サイレン	起動	周囲の状況		○		
	装置	外	形		○	
		表	示		○	
		機能			○	
	操作部・ 複合装置	外	形		○	
		表	示		○	
		電圧計			○	
		スイッチ類			○	
	サイレン	ヒューズ類		1A	○	
		継電器			○	
		表示灯		LED	○	
		結線接続		端子接続	○	
	ベル・サイレン	接	地	D種接地	○	
		予備品等		ヒューズなど	○	
外		形		○		
取付		状態		○		
音圧等				○		
鳴動	方式		一斉区分相互再鳴動	○		
表示	灯			○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/			
		外 形	/			
		押 し ボ タ ン 等	/			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/			
			自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動	/		
	増 幅 器	周 囲 の 状 況	/			
		外 形	/			
		表 示	/			
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類	/			
		保 護 板	/			
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器	/			
		計 器 類	/			
		表 示 灯	/			
		結 線 接 続	/			
		接 地	/			
		回 路 選 択	/			
		2 以 上 の 操 作 部 等	/			
	遠 隔 操 作 器 の 連 動	/				
	非 常 用 放 送 切 替	/				
	※地震動予報等に係る放送切替	/				
	回 路 短 絡	/				
	音 声 警 報 音	/				
	火 災 音 信 号	/				
	マ イ ク ロ ホ ン	/				
	予 備 品 等	/				
ス ピー カー	外 形	/				
	取 付 状 態	/				
	音 圧 等	/				
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動	/			
音 量 調 整 器	/					
表 示 灯		/				
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況	/				
	外 形	/				
	機 能	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			/					
総 合 作 動			/					
備	1階	端子電圧 6.0V	トリクル充電 8.2V					
	2階	6.4V	8.3V					
考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照			
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照			
点検種別	機 器		点検年月日	2023年3月9日						
点検者	氏名		点検者所属会社	社名 TEL 合同会社雄絆商事 052-886-3431						
	畑 雄一郎			住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15						
点検項目			点 検 結 果				措置内容			
			種別・容量等の内容			判 定				不良内容
			避難口	通路	客席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○				
		視認障害等	○	/	/	○				
		外 形	○	/	/	○				
		表 示	○	/	/	○				
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○				
		表 示	○	/	/	○				
		機 能	○	/	/	○				
	光 源	○	/	/	○					
	点 検 ス イ ッ チ	○	/	/	○					
	ヒ ュ ー ズ 類	○	/	/	○					
結 線 接 続	○	/	/	○						
信号装置等	外 形	/	/	/	/					
	結 線 接 続	/	/	/	/					
	機 能	/	/	/	/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
表 示		／	／	／	／			
機 能		／	／	／	／			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	津島市観光交流センター	防 火 者 管 理 者	点検結果総括表参照										
所 在	津島市本町1丁目52番地1	立 会 者	点検結果総括表参照										
点検種別	機 器 点 検	点検年月日	2023年3月9日										
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名 合同会社雄絆商事				TEL 052-886-3431						
			住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15										
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容					
		消火器の種別									判 定	不 良 内 容	
		A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	/	○				
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	/	○				
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	/	○				
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/	/		スタンド式		
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	/	○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	/	○				
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	/	○				
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	/	○				
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	/	○				
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	/	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	/	○				
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/	/				
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/	/				
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/	/				
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/	/				
	車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/	/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/	/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
	ろ過網	/	/	/	/	/	/	/			
放射能力	/	/	/	/	/	/	/				
消火器の耐圧性能	/	/	/	/	/	/	/				
簡易用消具	外形	/	/	/	/	/	/	/			
	水量等	/	/	/	/	/	/	/			
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			インダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 年 月 日		
津島市消防署長 殿 届出者 住 所 愛知県津島市本町1丁目52番地1 氏 名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ 電話番号 0567-25-2701		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 記		
防 火 対 象 物	所 在 地	津島市本町1丁目52番地1
	名 称	津島市観光交流センター
	用 途	15項
	規 模	地上2階 延べ面積 m²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受 付 欄	※経 過 欄	※備 考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名称	津島市観光交流センター		防火 管理者	中村 光宏	
所在地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責任者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 総合点検	点検年月日	2023年9月14日		
設備名	点検結果		措置内容	立会者	
	判定	不良内容			
非常警報器具及び設備	良 <input checked="" type="radio"/> 不良	1階1台機器不良です		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	<input checked="" type="radio"/> 良 不良			中村 光宏	
消火器具	<input checked="" type="radio"/> 良 不良			中村 光宏	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	名古屋市中区新栄2丁目27-15			氏 名	畑 雄一郎
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-886-3431
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2018年 10月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2024年 3月 31日	
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2024年 3月 31日	

誘導灯及び誘導標識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲 種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票							
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	機器・総合		点検年月日	2023年9月14日			
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	TEL 052-886-3431			
			住所	愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15			
点検設備名	操作部・ 複合装置	製造者名	能美防災(株)	増幅器	製造者名		
		型式等	EYA015-LMB		型式等		
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容	判定	不良内容			
機器点検							
非常電源 (内蔵型)	外	形	ニッカド蓄電池	○			
	表示	示	6V 0.25A/5HR	○			
	端子電圧	電圧		×	その3備考参照		
	切替装置	装置		×	その3備考参照		
	充電装置	装置	トリクル充電	×	その3備考参照		
	結線	接続	コネクター接続	○			
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		○			
		外形		○			
		表示機能		○			
	操作部	外形	形		○		
		表示電圧計	計	LED	○		
		スイッチ類	類		○		
		ヒューズ類	類	1A	○		
	複合装置	継電器	器		○		
		表示灯	灯		×	その3備考参照	
		結線接続	接続	端子接続	○		
		接地	地	D種接地	○		
	ベル・サイレン	予備品等	等	ヒューズなど	○		
		外形	形		○		
		取付状態	態		○		
		音圧等	等		×	その3備考参照	
鳴動方式		方式	一斉区分相互再鳴動	×	その3備考参照		
	表示灯	灯		×	その3備考参照		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計		V	/	
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類		A	/	
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2 以 上 の 操 作 部 等		/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
非 常 用 放 送 切 替		/				
※地震動予報等に係る放送切替		/				
等	回 路 短 絡		/			
	音 声 警 報 音		/			
	火 災 音 信 号		/			
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	スピー カー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動	/		
		音 量 調 整 器		/		
表 示 灯		/				
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧				×	その3備考参照			
総 合 作 動				×	その3備考参照			
備 考	1階		端子電圧	トリクル充電				
	2階		8.4V	7.3V				
※1階1台 機器不良です								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 非常警報器具及び設備）								
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照			
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照			
点検種別	総合	点検年月日	2023年9月14日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	TEL				
			合同会社雄絆商事	052-886-3431				
			住所	愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15				
点検項目		点検結果			措置内容			
		種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総合点検								
専用回路	金庫室分電盤			○				
開閉器・遮断器	NFB 20A			○				
ヒューズ類				○				
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ			○				
耐熱保護				○				
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	3451	H29.5	日置				
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照			
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照			
点検種別	機 器		点検年月日	2023年9月14日						
点検者	氏名	畑 雄一郎		点検者 所属会社	社名 TEL 合同会社雄絆商事 052-886-3431					
					住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15					
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容			判 定				不 良 内 容
			避難口	通路	客席					
機 器 点 検										
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類	○	/	/	○				
		視認障害等	○	/	/	○				
		外 形	○	/	/	○				
		表 示	○	/	/	○				
	非常電源 (内蔵型)	外 形	○	/	/	○				
		表 示	○	/	/	○				
		機 能	○	/	/	○				
	光	源	○	/	/	○				
	点 検 ス イ ッ チ		○	/	/	○				
	ヒ ュ ー ズ 類		○	/	/	○				
	結 線 接 続		○	/	/	○				
	信号装置等	外 形	/	/	/	/				
		結 線 接 続	/	/	/	/				
機 能		/	/	/	/					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票 (その2)

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
機 能		／	／	／	／			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯及び誘導標識）									
名称	津島市観光交流センター					防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1					立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	総合		点検年月日	2023年9月14日					
点検者	氏名 畑 雄一郎	点検者 所属会社	社名	TEL					
			合同会社雄絆商事	052-886-3431					
			住所	愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15					
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容	判定	不良内容				
総合点検									
専用回路	土蔵キッチン内分電盤		○						
開閉器・遮断器	NFB 20A		○						
ヒューズ類			○						
絶縁抵抗	常用 ∞MΩ 非常 MΩ		○						
耐熱保護			○						
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	回路計	3451	H29.5	日置					
	絶縁抵抗計	3030	H29.5	日置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照			
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照			
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	2023年9月14日							
点 検 者	氏名 畑 雄一郎	点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL		住所			
			合同会社雄絆商事			052-886-3431					
点 検 項 目			点 検 結 果					判 定	不 良 内 容	措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別								
			A	B	C	D	E				F
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○			
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○			
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○			
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/		スタンド式	
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○			
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○			
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○			
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○			
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○			
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○			
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○			
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○			
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/			
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/			
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/			
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/			
車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器具の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消薬火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
ろ過網	/	/	/	/	/	/	/				
放射能力	/	/	/	/	/	/	/				
消火器具の耐圧性能		/	/	/	/	/	/		10年未満		
簡易用具	外形	/	/	/	/	/	/				
	水量等	/	/	/	/	/	/				
備考											
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック							
	台ハカリ			インダ							
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数						
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
津島市消防署長 殿		
届出者		
住所 愛知県津島市本町1丁目52番地1		
氏名 指定管理者株式会社ヒト・コミュニケーションズ		
電話番号 0567-25-2701		
<p>下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>		
防火対象物	所在地	津島市本町1丁目52番地1
	名称	津島市観光交流センター
	用途	15項
	規模	地上2階 延べ面積 m²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名称	津島市観光交流センター		防火 管理者	中村 光宏	
所在地	津島市本町1丁目52番地1		点検実施 責任者	合同会社雄絆商事 畑 雄一郎	
点検種別	機器点検・総合点検	点検年月日	2024年3月14日		
設備名	点検結果		措置内容	立会者	
	判定	不良内容			
非常警報器具及び設備	○良	不良		中村 光宏	
誘導灯及び誘導標識	○良	不良		中村 光宏	
消火器具	○良	不良		中村 光宏	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住 所	名古屋市中区新栄2丁目27-15			氏 名	畑 雄一郎
社 名	合同会社雄絆商事			電話番号	052-886-3431
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	2011年 10月 31日	第00170	愛知県	2023年 11月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種		年 月 日		年 月 日	
第 1 種		2018年 7月 17日	第143001358	2029年 3月 1日	
第 2 種		2018年 7月 25日	第243001250	2029年 3月 1日	

誘導灯及び誘導標識
非常警報器具及び
設備
消火器具

点 検 者					設 備 名
住 所				氏 名	
社 名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月
甲 種	特 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月
甲 種	4 類	年 月 日			年 月
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月
乙 種	6 類	年 月 日			年 月
乙 種	7 類	年 月 日			年 月
備 考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	
特 種					
第 1 種					
第 2 種					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 - 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
 - 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

非常警報器具及び設備点検票						
名称	津島市観光交流センター			防火管理者	点検結果総括表参照	
所在	津島市本町1丁目52番地1			立会者	点検結果総括表参照	
点検種別	機器・総合		点検年月日	2024年3月14日		
点検者	氏名 畑 雄一郎		点検者 所属会社	社名 合同会社雄絆商事		TEL 052-886-3431
				住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15		
点検設備名	操作部・ 複合装置	製造者名 能美防災(株)		増幅器	製造者名	
		型式等 EYA015-LMB			型式等	
点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
非常電源 (内蔵型)	外形	形	ニッカド蓄電池	○		
	表示	示	6V 0.25A/5HR	○		
	端子電圧	圧	備考参照	○		
	切替装置	置	自動切替	○		
	充電装置	置	備考参照	○		
	結線	続	コネクター接続	○		
非常ベル・自動式サイレン	起動装置		周囲の状況	○		
	外形	形		○		
	表示	示		○		
	機能	能		○		
	外形	形		○		
	表示	示		○		
	電圧計	計		○		
	スイッチ類	類		○		
	ヒューズ類	類	1A	○		
	継電器	器		○		
	表示灯	灯	LED	○		
	結線	続	端子接続	○		
	接地	地	D種接地	○		
	予備品等	等	ヒューズなど	○		
	外形	形		○		
取付状態	態		○			
音圧等	等		○			
鳴動方式	式	一斉区分相互再鳴動	○			
表示灯	灯		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		押 し ボ タ ン 等	/		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話	/		
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動	/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	/		
		外 形	/		
		表 示	/		
		電 圧 計	V /		
		ス イ ッ チ 類	/		
		保 護 板	/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A /		
		継 電 器	/		
		計 器 類	/		
		表 示 灯	/		
		結 線 接 続	/		
		接 地	/		
		回 路 選 択	/		
		2 以 上 の 操 作 部 等	/		
		遠 隔 操 作 器 の 連 動	/		
非 常 用 放 送 切 替	/				
※地震動予報等に係る放送切替	/				
等	回 路 短 絡	/			
	音 声 警 報 音	/			
	火 災 音 信 号	/			
	マ イ ク ロ ホ ン	/			
	予 備 品 等	/			
ス ピー カー	外 形	/			
	取 付 状 態	/			
	音 圧 等	/			
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動 /			
表	音 量 調 整 器	/			
	表 示 灯	/			
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況	/			
	外 形	/			
	機 能	/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			/					
総 合 作 動			/					
備 考	1階	端子電圧 6.5V	トリクル充電 8.0V					
	2階	6.2V	8.3V					
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	S-59	H29年5月	電子測器				
	回路計	3451	H29年5月	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択枝のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票								
名称	津島市観光交流センター				防火管理者	点検結果総括表参照		
所在	津島市本町1丁目52番地1				立会者	点検結果総括表参照		
点検種別	機器		点検年月日	2024年3月14日				
点検者	氏名		点検者所属会社	社名 TEL 合同会社雄絆商事 052-886-3431				
	畑 雄一郎			住所 愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15				
点検項目			点検結果				措置内容	
			種別・容量等の内容			判定		不良内容
			避難口	通路	客席			
機器点検								
誘 導 灯	外箱・表示面	種類	○	/	/	○		
		視認障害等	○	/	/	○		
		外形	○	/	/	○		
		表示	○	/	/	○		
	非常電源 (内蔵型)	外形	○	/	/	○		
		表示	○	/	/	○		
		機能	○	/	/	○		
	光源	○	/	/	○			
	点検スイッチ	○	/	/	○			
	ヒューズ類	○	/	/	○			
結線接続	○	/	/	○				
信号装置等	外形	/	/	/	/			
	結線接続	/	/	/	/			
	機能	/	/	/	/			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	／	／	／	／			
	視 認 障 害 等	／	／	／	／			
	採 光 又 は 照 明	／	／	／	／			
	※表 示 面 の 輝 度	／	／	／	／			
	※設 置 場 所 の 照 度	／	／	／	／			
	※※ヒ ュ ー ズ 類	／	／	／	／			
	※※結 線 接 続	／	／	／	／			
	※※※非常電源	外 形	／	／	／	／		
		表 示	／	／	／	／		
機 能		／	／	／	／			
備 考	土蔵内 避難口灯BL級 1台							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	回路計	3451	H29.5	日置				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

消 火 器 具 点 検 票												
名 称	津島市観光交流センター						防 火 管 理 者	点検結果総括表参照				
所 在	津島市本町1丁目52番地1						立 会 者	点検結果総括表参照				
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		2024年3月14日							
点 検 者	氏名		点 検 者		社名		TEL					
	畑 雄一郎		所 属 会 社		合同会社雄絆商事		052-886-3431					
			住 所						愛知県名古屋市中区新栄2丁目27-15			
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容			
			消火器の種別								判 定	不 良 内 容
			A	B	C	D	E	F				
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○				
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○				
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○				
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/		スタンド式		
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○				
消 火 器 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○				
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○				
	使用済みの表示装置	○	/	/	/	/	/	○				
	押し金具・レバー等	○	/	/	/	/	/	○				
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○				
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○				
	指 示 圧 力 計	/	/	/	/	/	/	/				
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/				
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/				
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/				
	車 輪 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/				
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/	/	/	/	/	/	/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

消火器具 (その2)

消火器具の内部等・機能	本・体内容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/			
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/			
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/			
	消薬剤	性	状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量		/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器		/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具		/	/	/	/	/	/	/			
	ホース		/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル		/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計		/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置		/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器		/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)		/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板		/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン		/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管		/	/	/	/	/	/	/			
	ろ過網		/	/	/	/	/	/	/			
	放射能力		/	/	/	/	/	/	/			
消火器具の耐圧性能		/	/	/	/	/	/	/				
簡易消具	外形		/	/	/	/	/	/	/			
	水量等		/	/	/	/	/	/	/			
備考												
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名				
	キャップ スパナ			ヤマトプロテック								
	台ハカリ			イシダ								
器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数							
外観10型 蓄圧	2	2	2	0	0							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

