

資料6 旧いちい信用金庫消防設備不備一覧

消防用設備点検結果不備事項報告書

年 月 日

津島市長 殿

物件名 旧いちい信用金庫天王通支店

令和5年 10月 19日の点検の結果不備事項がありましたのでご確認ください。

設備名	不備事項	数量	備考
自動火災報知設備	・受信機用予備電池容量不足	1	取替要す / [REDACTED]
避難器具	・3階 使用方法板, 標識破損		取替要す / [REDACTED]
誘導灯及び誘導標識	・2階会議室北出入口 予備電池容量不足	1	取替要す / [REDACTED]
	・予備電池容量不足及び本体経年劣化	5	本体取替要す / [REDACTED]
	2階東階段, 2階会議室東出入口, 2階北階段, 3階通路, 3階北出入口	/	[REDACTED]
	・2階ブレーカー 絶縁不良の為電源OFF	/	[REDACTED]
※不備ではございません※			
防排煙制御設備	・予備電池(2011年製)	1	次回点検時、 /
	製造年より11年以上経過		新品取替を推奨します

以上、ご報告致します。
改善を要しますので、ご検討ください。

点検者 平野 耕司